

武汉市黄陂区生态环境监测站

监测报告

陂（污）字（2023）第041号

项目名称:	程力重工股份有限公司 污染源监测报告
委托单位:	/
监测类别:	污染源监测

(加盖报告专用章)

说 明

- 1、本站保证监测数据的公正性和准确性。
- 2、报告无“监测报告专用章、骑缝章及  章”无效。
- 3、报告涂改未加盖“监测报告专用章”无效。
- 4、复印报告未重新加盖“监测报告专用章”无效。
- 5、报告缺页无效。
- 6、报告无授权人签字无效。
- 7、对委托单位自送样品的监测报告，结果仅对送检样品负责。
- 8、对监测报告有异议，应于收到监测报告之日起十五日内向我站书面提出，逾期不予受理。

武汉市黄陂区生态环境监测站
地址：前川街双凤大道 872 号
电话：027-85919747
传真：027-85919747

一、任务来源

根据上级相关文件及管理需要，我站于 2023 年 4 月 19 日对该单位的污染源排放状况进行了现场监测。

二、企业概况

2-1 企业概况及生产状况

企业名称	程力重工股份有限公司				
地 址	武汉市黄陂区祁家湾孝天大道特 1 号			邮编	/
联 系 人	刘刚	固定电话	/	手机	18607180770
企业生产状况（正常年运行天数）	/				
废水处理工艺/设计处理能力（吨/日）	150				
实际处理能力（吨/日）/负荷（%）	60				
废水排放去向/纳污水体功能区类别	污水处理后排入管网，进入新龙污水处理厂，最终排入府河				
建成运行时间	2022 年 4 月 24 日				

三、监测内容

3-1 监测内容、方案

序号	监测点位	监测项目	监测频次	分析方法及依据
1	外排口	pH 值、总磷、氨氮、化学需氧量	2 次/天× 1 天	见表 3-2
备注:				

表 3-2 监测分析方法、仪器及依据一览表

类别	监测项目	监测分析方法	分析方法依据	分析仪器及编号	检出限 (mg/L)
水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法	HJ1147-2020	pHS-3E 600710N0013050129	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009	T6 新悦可见分光光度计 20-1610-98-0161	0.03
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB11893-89	T6 新锐可见分光光度计 20-1610-98-0161	0.01
	化学 需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ828-2017	50mL 酸式滴定管	4

四、执行标准

4-1 污染物排放标准

序号	样品类别	执行标准
1	水	GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准
备注：标准限值见报告单。		

五、监测质控措施

严格按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、HJ91.1-2019《污水监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》开展监测质量保证和质量控制工作，根据各项的分析方法，分别采取空白值测定、平行样测定、国标样测定等质量控制措施，使用的仪器设备均通过计量测试检定部门的强检或校准，并处于有效期范围内。

表 5-1 质控措施一览表

项目名称		单位	空白信号值（标 气/声校准器编 号）	考核样测定		国标样测定	
				S	CV%	平均值	保证值及不确定度
废 水	pH 值	无量纲	/	/	/	9.06	9.06±0.05
	氨氮	mg/L	/	/	0.2	/	/
	总磷	mg/L	/	/	/	0.721	0.722±0.028

六、监测结果及评价

表 6-1 武汉市黄陂区生态环境监测站水质检验报告单

样品名称		污水	样品来源		程力重工股份有限公司	
分析项目		pH 值、氨氮等		分析方法（仪器）		电极法 分光光度法等
采样地点		外排口	采样人	周咏谋等	备注	污染源现状监测
收样日期		2023 年 4 月 19 日		报告日期		2023 年 4 月 23 日
样品编号 分析项目		pH 值	氨氮	总磷		化学需氧量
		(无量纲)	mg/L			
外 排 口	1 [#]	7.69	2.26	0.33		16
	2 [#]	7.73	2.30	0.35		17
平均值		7.69-7.73	2.28	0.34		16
污水综合 排放标准		6-9	/	/		500
评价结论		达标	/	/		达标

七、结论

经监测分析，该单位排放的污水中 pH 值、化学需氧量均达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准限值。

编制人：_____审核人：_____报告签发人：_____

日 期：_____日 期：_____日 期：_____

*****以下内容空白*****