

武汉市黄陂区生态环境监测站

监测报告

陂(污)字(2024)第52号

项目名称:

武汉市黄陂区人民医院(中心院区)
2024年市重点源监测报告

委托单位:

/

监测类别:

污染源监测



说 明

- 1、本站保证监测数据的公正性和准确性。
- 2、报告无“监测报告专用章、骑缝章及  章”无效。
- 3、报告涂改未加盖“监测报告专用章”无效。
- 4、复印报告未重新加盖“监测报告专用章”无效。
- 5、报告缺页无效。
- 6、报告无授权人签字无效。
- 7、对委托单位自送样品的监测报告，结果仅对送检样品负责。
- 8、对监测报告有异议，应于收到监测报告之日起十五日内向我站书面提出，逾期不予受理。

武汉市黄陂区生态环境监测站
地址：前川街双凤大道 872 号
电话：027-85919747
传真：027-85919747

一、任务来源

根据武汉市重点监控企业污染源监测的相关要求，本站于 2024 年 9 月 19 日对该单位的污染源排放状况进行了现场监测。

二、企业概况

表 2-1

企业概况及生产状况					
企业名称	武汉市黄陂区人民医院（中心院区）				
地址	黄陂区前川街宝塔村		邮编	/	
联系人	黄经理	固定电话	/	手机	18040598682
企业生产状况	生产进行中 ☒ 是 ☐ 否				
废水处理工艺	生化+沉淀+消毒				
设计处理能力（吨/日）	2000				
实际处理能力（吨/日）	600				
监测期间生产负荷（%）	30				
废水排放去向	前川污水处理厂				
受纳水体功能区类别	瀑水河/III类				
建成运行时间	2024 年 5 月				

三、监测方案

表 3-1

监测内容、方案				
序号	监测点位	监测项目	监测频次	分析方法及依据
1	排口	pH 值、氨氮、总磷、化学需氧量、粪大肠菌群	3 次/天×1 天	见 3-2
备注：质控措施（全程空白、平行样）				

六、监测结果及评价
表 6-1

武汉市黄陂区生态环境监测站水质检验报告单

样品名称	污水	样品来源	武汉市黄陂区人民医院			
分析项目	pH 值、氨氮等		分析方法（仪器）		电极法 分光光度法等	
采样地点	排口	采样人	周咏谋等	备注	污染源现状监测	
收样日期	2024 年 9 月 19 日		报告日期		2024 年 9 月 24 日	
样品编号 分析项目	pH 值	氨氮	总磷	化学需氧量	粪大肠菌群	
	(无量纲)		mg/L			MPN/L
排口	1 [#]	7.7	5.71	2.35	26	72
	2 [#]	7.8	5.43	2.30	25	61
	3 [#]	7.7	5.36	2.32	26	82
平均值		/	5.50	2.32	26	72
医疗机构标准限值		6-9	/	/	250	5000
评价结论		达标	/	/	达标	达标

七、结论

经监测分析，该单位排放的污水中 pH 值、化学需氧量、粪大肠菌群均达到 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表 2 中标准限值。

编制人: 张清宇 审核人: 唐晓艳 报告签发人: 宋江松

日期: 2024.9.24 日期: 2024.9.24 日期: 2024.9.24

*****以下内容空白*****

